

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Sączu

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 95 00, faks 18 449 95 01
rdg.nowy.sacz@jaslo.ksg.pl

Pan Adam Konicki

Mogilno 234
33-326 Mogilno

Wasz znak:

Nowy Sącz, 07.12.2016

Nasz znak: PSG/RDG/313/68b/196/ 1221 /16

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej (budową chodnika) w m.Wielopole w rejonie skrzyżowań z siecią gazową .

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 05.12.2016 w sprawie j/w PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Sączu uzgadnia w/w projekt budowlany z następującymi uwagami:


I.W zakresie projektowanych nawierzchni nad gazociągami.

1. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Sączu. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić RDG pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
- 2.W miejscu skrzyżowania nawierzchni nad istniejącymi gazociągami śr/c dn 110 PE może być jedynie z elementów rozbielanych np.: z kostki brukowej na podbudowie sypkiej (bez cementu) oraz kłębca stabilizowanego mechanicznie .
- 3.Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do stref ochronnych gazociągów wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Nowy Sącz.
4. Nie może nastąpić zmniejszenie istniejącego nakrycia nad gazociągami.
5. Zachować odległość pionową min 0,4m od sieci przy układaniu krawężników betonowych.
6. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie inwestora lub wykonawcy budowy drogi .
7. Zastrzegamy sobie ewentualną możliwość demontażu nawierzchni w przypadku: powstania awarii, prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontów.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nasz zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt inwestora lub wykonawcy.

9. Skrzyżowanie kanalizacji opadowej z gazociągiem śr/c dn 110PE wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013r Dz.U.z 2013 poz.640.

Z poważaniem



Otrzymują:

1x adresat

2xa/a