

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków  
tel. +48 12 261 21 11, fax +48 12 421 27 19  
info@tauron-dystrybucja.pl




Nowy Sącz , 19-11-2015 roku

Znak: TD/O09/OKR/OMD/2015-11-19

B. 1003493740 *1205.11.20/2*

1004544898



Projektowanie i Nadzór  
Robót Budowlanych  
- mgr inż. Zdzisław Parol  
ul. Zdrojowa 48  
33-300 Nowy Sącz

**Dotyczy: uzgodnienia branżowego przebudowy drogi powiatowej nr 1551 k wraz z chodnikiem i kanalizacją opadową w m. Marcinkowice – Rdziostów.**

Odpowiadając na wniosek : B.1003493740 z 05-11-2015 informujemy, że zachodzi skrzyżowanie i zbliżenie projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach zaznaczono:

1. linia napowietrzna ŚN 15 kV relacji GPZ Rożnów – GPZ Biegonice - (kolorem pomarańczowym).
2. linia napowietrzna nN 0,4 kV zasilana ze st. trafo. Marcinkowice 03 nr ew. (8055) - (kolorem żółtym).

Uzgadniamy lokalizację przebudowy drogi powiatowej nr 1551 K wraz z chodnikiem i kanalizacją opadową w km 19+217 – 19 +765 w m. Marcinkowice – Rdziostów z uwagami jak niżej oraz zawartymi w klauzuli informacyjnej na załączonej mapie do celów projektowych.

a. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu napowietrznej linii nN 0,4 kV powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wobec obowiązującego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 3,0 m od rzutu przewodów czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U.nr 47,poz.401) - prace należy realizować ręcznie.

b. Zachować odległość pionową projektowanej niwelety drogi od przewodów istniejącej linii napowietrznej minimum 6,0 m, zgodnie z normą PN-E 05100-1:2000.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Krakowie  
Wydział Dokumentacji  
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Wiktor Bartkowski

WB/328

Załączniki: mapa szt. 1

Kopia: OMD a/a

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnegórska 11  
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpiącony): 511.985.927,36 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)



Handwritten text: "Handwritten text" (mirrored)

14. 1815

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:  
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN;  
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN;  
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WLN;  
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.  
Odległość powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od nadjalnej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.  
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii WLN, inaczej będą musiały być odbudowane kosztami i staraniem winnego ich uszkodzenia.

