

P.p. 286,00 m n.p.m

Rzędna terenu projektowanego	293,85		293,72					293,52	293,51		293,50		292,50		292,50		292,50		292,50					
Rzędna osi rury	292,32		292,11					291,80	291,80		291,80			291,79	291,79		291,78		291,78					
Głębokość rury/Głębokość wykopu [m]	1,53		1,61					1,72	1,71		1,70			1,71	1,71		1,72		1,72					
Średnica/spadek		ø32X3,0 SDR11 PE100					2,8%			ø32X3,0 SDR11 PE100						0,3%								
Odległość/Długość [m]	0,00	7,55	7,55	11,00				18,55	19,05	0,50	19,85	0,80	1,70	21,55	22,05	0,50	23,15	1,10	24,25	1,10				

Oznaczenia

UWAGI:

1. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SKRZYŻOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM (ZINWENTARYZOWANYM I NIEZINWENTARYZOWANYM)
2. DOKŁADNE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE MONTAŻU

obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIA USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002_2 OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001 DZIAŁKA NR 139/3, 140
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC
projektant: MGR INŻ. PAULINA RATUSIŃSKA UPR.BUD. PDK/0233/POOS/12	podpis:
sprawdzający: MGR INŻ. MARTA BLINOWSKA UPR.BUD. MAP/0455/POOS/13	podpis:
skala: 1:100 / data: MAJ 2017 / stadium: P.W. / branża: SANITARNA	
rysunek: PROFIL PODŁUŻNY PRZEWODU WODY HYDRANTOWEJ MIĘDZY BUDYNKAMI	numer: 14