

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:100

S1- ŚCIANA MUROWANA ZEWNĘTRZNA:

- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY - 1,5cm
- PUSTAK CERAMICZNY - 25 cm
- STYROPIAN (lambda obl= 0,038 W/mK)- 20 cm
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

SF- ŚCIANA FUNDAMENTOWA:

- BETON WODOODPORNY - 25 cm
- STYROPIAN EPS 100 FUNDAMENT (lambda obl= 0,036 W/mK) - 15 cm
- FOLIA FUNDAMENTOWA WYTŁACZANA PONIŻEJ POZIOMU TERENU PONAD GRUNTEM:
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

P1- DACH BEZ OCIEPLENIA:

- BLACHA STALOWA NA RĄBEK STOJĄCY - panele systemowe o rozstawie rąbków około 50cm
- ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm
- KONTRŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm
- WIATROIZOLACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
- DESKOWANIE PEŁNE - 2,5 cm
- KROKWIE - 10/20 cm

UWAGA: PRZY KLATCE SCHODOWEJ NA KROKWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ PŁYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE GRUBOŚĆ 3cm (GRUBOŚĆ DOBRANA ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM TAK BY UZYSKAĆ ODPORNOŚĆ POŻAROWĄ EI60). PŁYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE NALEŻY KOTWIĆ DO KROKWI ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM. WIATROIZOLACJĘ NALEŻY UŁOŻYC NA PŁYTACH. NA PŁYTACH SILIKATOWO-CEMENTOWYCH KONTRŁATY NALEŻY WYKONAĆ JAKO LISTWY DYSTANSOWE, A ŁATY NALEŻY KOTWIĆ DO PŁYT PRZEZ KONTRŁATY. POWIERZCHNIA OKŁADZINY Z PŁYT SILIKATOWO-CEMENTOWYCH POKAZANA JEST NA RYSUNKU PODDASZA.

P2- DACH Z OCIEPLENIEM:

- BLACHA STALOWA NA RĄBEK STOJĄCY - panele systemowe o rozstawie rąbków około 50cm
- ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm
- KONTRŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - 4/6 cm (PRZY KLATACE SCHODOWEJ DODATKOWO PŁYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE EI60)
- WIATROIZOLACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE - 8/20 cm / WEŁNA MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 18 cm
- KONSTRUKCJA STALOWA POD PŁYTY GIPS.-KARTON / WEŁNA MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 10+3 cm
- PAROIZOLACJA
- 2X PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 12,5mm KOMPLETNY SYSTEM O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60

P3- STROP NAD PARTEREM:

- PŁYTKI CERAMICZNE/WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 4 cm
- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 6 cm
- PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA - 18 cm
- SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT G/K

P4- POSADZKA NA GRUNCIE:

- PŁYTKI CERAMICZNE/WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 6 cm
- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 15 cm
- FOLIA PCV
- PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 10 cm
- PODBUDOWA ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA MECHAN. - 20 cm
- PODSYPKA PIASKOWA - 5 cm

P5- TARAS NA GRUNCIE I POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- PŁYTKI TARASOWE BETONOWE SZLIFOWANE - 4 cm
- PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA - 4 cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm
- WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU - 10 cm

UWAGA: NALEŻY WYKONAC ZAGŁĘBIENIA NA WYCIERACZKI

P6- STROP NAD PARTEREM (podcień wejściowy:

- PŁYTKI CERAMICZNE/WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 4 cm
- STYROPIAN PODŁOGOWY (lambda obl= 0,036 W/mK) - 6 cm
- PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA - 18 cm
- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 35 cm
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

P7- STROP KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NAD PODDASZEM:

- PŁYTA OSB FRAZOWANA 22mm
- WIATROIZOLACJA - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
- JĘTKI - 8/18 cm / WEŁNA MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 18 cm
- KONSTRUKCJA STALOWA POD PŁYTY GIPS.-KARTON / WEŁNA MINERALNA (lambda obl= 0,036 W/mK) - 10+3 cm
- PAROIZOLACJA
- 2X PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 12,5mm KOMPLETNY SYSTEM O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60

UWAGA: PRZY KLATCE SCHODOWEJ NA PŁYTACH OSB NALEŻY ZAMONTOWAĆ PŁYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE GRUBOŚĆ 3cm (GRUBOŚĆ DOBRANA ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM TAK BY UZYSKAĆ ODPORNOŚĆ POŻAROWĄ EI60). POWIERZCHNIA OKŁADZINY POKAZANA JEST NA RYSUNKU PODDASZA

UWAGA: RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI.
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002_2 OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001 DZIAŁKA NR 139/3, 140
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. SW-342007 — podpis:
sprawdzający:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001 — podpis:
skala: 1:50	data: KWIECIEŃ 2017
stadium:	P.W.
branża:	ARCHITEKTURA
rysunek:	PRZEKROJE
numer:	06