



TABLICA TS1



TABLICA TS1  
skala 1:10



1. Rozdzielnica węglkowa XL3/160 prod. Legrand 1050x575x147
  2. Głębokość 147mm
  3. IP 43 (drzwi z uszczelką)
  4. Zamykane na klucz
- Wypożyczenie dobrotę zgodnie z katalogiem Legrand 2007/2008.

SIEĆ NN I INSTALACJE W BUDYNKU W UKŁADZIE TN

- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/2; przedsionek; pokój woznego
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/11
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/11(korytarz); 1/23; 1/25
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/12; 1/13; 1/14; 1/19
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/15; 1/16; 1/17
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/21; 1/26; 1/28; 1/29; 1/31
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/35; 1/36; 1/39; 1/44
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/33
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/34
- Gniazda 1–fazowe – pom. 1/42; 1/43
- Rezerwa
- Rezerwa
- Rezerwa
- Rezerwa

- Oświetlenie – 2 pomieszczenia przy komunikacji; pokój woznego
- Oświetlenie – pom. 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8
- Oświetlenie – pom. 1/11
- Oświetlenie – pom. 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16; 1/17; 1/18; 1/19; 1/20; 1/21; 1/22; 1/23
- Oświetlenie – pom. 1/10; 1/24; 1/25; 1/32
- Oświetlenie – pom. 1/26; 1/27; 1/28; 1/29; 1/30; 1/31

- Oświetlenie – pom. 1/33
- Oświetlenie – pom. 1/34
- Oświetlenie – pom. 1/35; 1/19; 1/40; 1/41; 1/42; 1/43
- Oświetlenie – pom. 1/36; 1/37; 1/38; 1/44; 1/45
- Oświetlenie ewakuacyjne
- Rezerwa

- Oświetlenie – pom. 1/9
- Przyciski zwierne

- Gniazdo 1– fazowe komputerowe– pom. nr 1/33

- Gniazdo 1– fazowe komputerowe– pom. nr 1/34

$P_i=22,6\text{ kW}$     $k=0,6$     $P_s=13,6\text{ kW}$   
 $I_o=21,0\text{ A}$     $\cos\phi_i=0,93$     $U=400\text{ V}$

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax (041) 344-61-14	
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Piątkowej			
Branża	PW – instalacje elektryczne	Numer rysunku	
Przedmiot rysunku	SCHEMAT TABLICY TS1	E – 4	
Inwestor	Gmina Chełmiec	Skala rysunku	
Adres budowy	Piátkowa gm. Chełmiec dz. nr 616		
Projektant	mgr inż. Jarosław Kołera	nr upr. KL-214/93	Data 10.2008
Opracował	mgr inż. Kamil Noga	specjalność elektryczna	Podpis
Sprawił	mgr inż. Krzysztof Pajk	nr upr. SWK/0060/PODE/04	Data 10.2008
mgr inż. Krzysztof Pajk	specjalność elektryczna	Podpis	