
UKŁAD ARKUSZY
Arkusz 1
Arkusz 2
Arkusz 3
Arkusz 4
Arkusz 5
Arkusz 6
Arkusz 7
Arkusz 8
Arkusz 9
Arkusz 10
LEGENDA:
projektowany wodociąg
projektowane przyłącze wod.
projektowana rura ochronna
projektowany hydrant
projektowana zasuwa
projektowany węzeł
załamanie wodociągu
projektowany kabel energ. eN
zakres objęty wnioskiem
firma "SMAJDOR" Nowy Sącz ul.Grunwaldzka 2000; tel/fax 018 441 - 56 - 39
ROZBUDOWA WODOCIĄGU KOMUNALNEGO ETAP III
KRASNE POTOCKIE GMINA CHEŁMIEC
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-SYTUACJA
Projektant: inż.Leszek SMAJDOR
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Pietruszka
kwiecień 2008r.
rysunek
SYTUACJA
skala 1:1000
nr rysunku 1.
Projekt sporządzono z wykorzystaniem opracowania wykonanego w roku 2008 przez SPU-P "ARPIT" 31-147 Kraków ul.Długa 1, projektant: inż. Halina Mróz-Czerska, na podstawie przekazania praw autorskich wraz z prawem do uzgodnień i opinii.
STAROSTA NOWOSĄDECKI
21 KWI. 2008
Potwierdzam za zgodność z mapą z zasobu powiatowego nr 4064/120/2007
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w KRAKOWIE
Delegatura w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 127
pozytywne nr 5/09 OZNS.EN.532-8/09 z dn. 15.04.2009r
Z UPOWAŻNIENIA Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w KRAKOWIE
mgr Barbara Siska
Kierownik Delegatury w Nowym Sączu
Przekroczenie nr 7 drogi powiatowej w km 2+866 – przewiert r. ochronna L=16,5m
Przekroczenie nr 8 drogi powiatowej w km 2+836 – przewiert r. ochronna L=18,0m
Zakończenie podejścia do przyłączenia dn. 40 mm wraz z zasuwą dz.40mm
Kolorem czerwonym dokonano zmiany średnicy wodociągu na dn.160mm.
30.04.2009r.
UWAGA: Wodociąg prowadzić w odległości min. 1,5 m od granic działek.
UWAGA: W instalacjach domowych przed zaworem wodomierza należy montować reduktor ciśnienia o nastawie h<4,5 atm.
Kabel nn. realizowany na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 14.09.2005r znak AB.7351-Chel-164/05. do kompleksu zbiornika wody ZB2.
Zestaw hydroforowy H1 zabudowany w pomieszczeniu hydroforni w kompleksie zbiornika ZB2 realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 14.09.2005r.znak AB.7351-Chel-164/05.
Zbiornik wody ZB2 o V=150 m3 realizowany na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 14.09.2005r znak AB.7351-Chel-164/05.
Rozbudowa wodociągu - etap III w m. Krasne Potockie
16271/2008
Nowy Sącz, 01.10.2008
Uzgodniono pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych w opinii sanitarnej nr 24/08 TOZ-N.32-420-323/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia z dnia 20.III.2008
Nowy Sącz, dnia 20.III.2008
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag
mgr inż. Andrzej Polej
Kraków dn. 3.04.2008
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag
Za opinię: mgr inż. Andrzej Polej
Data 4.04.2008
21-IV-2008 4064/120/2007