

czujka dualna PIR + GL
(ruchowa + stłuczeniowa)

czujki stykowe (kontaktrony NC)

Sygnalizator opt–akustyczny zewn.

Sygnalizator akustyczny wewn.

Centralka alarmowa CA–10 w obudowie OPU–3P z transformatorem 40VA, z manipulatorem CA10–KLED, sterownikiem radiowym 1 kanałowym RX–1K (uzbrajanie i rozbrajanie centrali pilotem sterownika radiowego).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	230V TN-S	Samoczynne wyłączenie zasilania t<0,4s

Inwestor	**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu**
Nazwa inwestycji	**Budowa sieci wodociągowej Trzetrzewina - Krasne Potockie**
Stadium	**Projekt budowlany**
Obiekt Nazwa rys.	**Hydrofornia, Trzetrzewina działka nr 28** **Schemat połączeń zewnętrznych instalacji sygnalizacji włamania**

Projektował
inż. Czesław Sobejko Upr. 232/66; GP.IV–63/398/76
specj. instalacyjno–inżynieryjna w zakr. inst. elektr.
mgr inż. Marek Kowalik

Sprawdził
inż. Władysław Tenerowicz Upr. 261/63; GP.IV–63/412/76
specj. instalacyjno–inżynieryjna w zakr. inst. elektr.

Data **10.2009**

Skala **-**

Nr rys. **E1-03**

EKOSYSTEM ul. Kordiana 52/32; 30-653 Kraków