

PROJEKT WYKONAWCZY

(branża elektryczna)

Temat: **Instalacje elektryczne zewnętrzne.**

- zasilanie kablowe

Obiekt: **Przepompownia ścieków nr.7**

Adres obiektu: **Wielogłowy gm. Chelmiec, nr działki 493**

Inwestor: **Urząd Gminy w Chelmcu
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec**

Sporządził:
mgr inż Zygmunt Pawlak

wrzesień 2010 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 1.1. Warunki Techniczne Zasilania nr OKR/R8_WP/877002/10/6241 z dn. 25.06. 2010.
- 1.2. Protokół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

2. OPIS TECHNICZNY

- 2.1. Podstawa opracowania.
- 2.2. Zakres projektu technicznego.
- 2.3. Zasilanie kablowe
- 2.4. Układanie kabla
- 2.5. Instalacja dodatkowej ochrony od porażeń.
- 2.6. Dobór tablic zasilająco sterujących.

3. OBLICZENIA

- 3.1. Obliczenie mocy szczytowej i dobór zabezpieczeń.
- 3.2. Obliczenie spadków napięcia
- 3.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej

- 4. Uwagi końcowe

5. RYSUNKI I PLANY

- 1. Sposób prowadzenia kabli n.n - plan zasilania kablowego
- 2. Schemat ideowy zasilania kablowego przepompowni ścieków.
- 3. Sposób prowadzenia kabla

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków nr 7 zlokalizowanej w miejscowości Wielogłowy gm. Chełmiec. Przepompownia realizowana jest na podstawie projektu firmy ProEko (branża sanitarna).

Projekt obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:

- Przyłączenie szafki pomiarowej SP typu RSP-2 z linii napowietrznej
- szafkę pomiarową SP typu RSP-2
- linia kablowa nn zasilająca przepompownię
- dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym

Projekt opracowano na podstawie:

- aktualnie obowiązujących przepisów i norm , a w szczególności:
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami w 2003 roku).
 - wizji lokalnej
 - zlecenia inwestora
 - podkładów geodezyjnych
 - Opini technicznej d/s zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków
 - PT kanalizacja sanitarna miejscowości Wielopole opracowany przez ProEko
 - Warunki techniczne zasilania wydanymi przez ZE nr OKR/R8_WP/877002/10/6241 z dn. 25.06. 2010
- podkład sytuacyjno - wysokościowy
-plan zagospodarowania terenu
-uzgodnienia z inwestorem
-aktualnie obowiązujące normy i przepisy

2.2 Zakres projektu technicznego

Projekt techniczny instalacji elektrycznej zewnętrznej obejmuje swym zakresem wykonanie:

- a/. zasilanie linią napowietrzną nn złącza do szafki pomiarowej SP typu RSP-2
- b/ zasilanie kablem zalicznikowym tablicy zasilającej szafkę sterującą pomp kanalizacyjnych przepompowni (WLZ)

Zakresem opracowania objęto dobór i wyznaczenie linii napowietrznej 6m przewodem AsXS 4x16mm² do szafki typu RSP-2 umieszczonej na słupie nr 78 oraz trasy kablowej 160m kabla ziemnego typu YKY 5*16 mm² między RSP-2 , a szafką sterowniczą dostarczoną przez producenta pompy.

2.3 Zasilanie kablowe

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanymi przez ZE z dn. 25.06. 2010 nr OKR/R8_WP/877002/10/6241 projektuje się ułożenie linii zasilającej z sieci niskiego napięcia 400/230 V , 50 Hz zasilanej ze stacji transformatorowej WIELOGŁOWY 06 z istniejącego słupa nr 78, wykonać przyłącz napowietrzny przewodami AsXS 4x16 mm² do szafki pomiarowej umieszczonej na w/w słupie. Z szafki pomiarowej ułożyć kabel YKY 5x16mm²

Całkowita długość trasy kablowej wynosić będzie 160m łącznie z wymaganymi zapasami przy słupie i złączu wolnostojącym.

Rów kablowy wykonać należy zgodnie z uzgodnioną trasą pokazaną na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500.

Przy wejściu kabla do szafki pomiarowej i szafki sterującej zastosować stalowe rury ochronne zasypując je częściowo w ziemi na głębokość 50 cm. Przed ułożeniem kabel należy zaopatrzyć w opaski ołowiane zaciskając je na zewnętrznej części izolacji w odległości co 10m. na których wytłoczone będą dane /trasa, rok budowy, rodzaj kabla, wykonawca/.

Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-92/E-05009 , PN-05125 Dz. Ust.Nr.10/95.

Trasa linii kablowej wskazana została na rys. nr.1., sposób prowadzenia kabla określa rys. nr. 2

2.4 Układanie kabla

Projektowane kable należy układać w ziemi na głębokości 0.7 m na 10 cm. podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla przysypać warstwą piasku tej samej grubości. / sposób prowadzenia kabla pokazano na rysunku nr.3

Trasę kabla oznaczyć folią koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm.

Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

2.5 Ochrona przeciwporażeniowa

Zaprojektowana sieć zasilająca pracuje w układzie TNC-S. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przyjęto szybkie wyłączenie wyłącznikiem różnicowo- prądowym w przypadku przekroczenia na obudowie urządzeń chronionych wartości napięcia dotykowego bezpiecznego.

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 8.10. 1990r , oraz normą PN-91/E-05009.

2.6 Dobór tablic zasilająco sterujących.

Zgodnie z wytycznymi dla branży elektrycznej PT kanalizacja sanitarna dla miejscowości Wielopole opracowanym przez firmę ProEko do zasilania pomp BN2055/215-22/10-207-PS7 należy dobrać skrzynkę podłączeniową RSP-2. Szafka rozdzielcza dostarczona będzie w komplecie jako wyposażenie przepompowni ścieków. Dostarczane szafki sterownicze przepompowni ścieków wyposażone będą w:

- sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem (funkcja sterowania przepompownią, naprzemienna praca pomp, zliczanie czasu pracy pomp)
- sonda hydrostatyczna 4-20 mA
- monitoring rozbudowany GSM / GPRS – umożliwia ciągłą komunikację przepompowni z telefonem komórkowym obsługi lub Centralną Dyspozytornią, przesyła zaprogramowane informacje o stanie pompowni (np. alarm-awaria, praca/postój pomp, licznik czasu pracy, przepływ, ciśnienie w przewodzie tłocznym, pobierany prąd itp.); umożliwia także komunikację 2-kierunkową, czyli dodatkowo np. zdalne załączanie/wyłączenie pomp, zdalną zmianę poziomów pracy itp.
- grzałka z termostatem
- wyłącznik główny sieć-0-agregat
- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego
- gniazdo robocze 230 V
- całość jest w zewnętrznej obudowie na postumencie
- wyświetlacz i przełączniki na drzwiczkach wewn.
- alarm świetlny i dźwiękowy
- zabezpieczenie termiczno-zwarciove zewnętrzne

Dobrana skrzynka realizuje układowo wymagane w instalacji elektrycznej zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe.

Szczegóły pracy , sposobu sterowania i zabezpieczenia pracy pomp zawarte zostały w dołączonych do opracowania kartach katalogowych

3. Obliczenia

3.1 Obliczenia mocy szczytowej i prądu znamionowego

a/. dla rozdzielni

$$I_n = \frac{P_{szcz}}{1.73 \times U \times \cos \varphi} = \frac{5000}{1.73 \times 400 \times 0.95} = 7.63 \text{ A}$$

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielni nn RSP-2 - 13 A oraz kabel zasilający skrzynkę sterowniczą YKY 5*16 mm²

3.2 Obliczenie spadku napięcia między RSP-2 a tablicą zasilająco - sterującą

$$\delta U\% = \frac{100 \cdot (5000 \cdot 30)}{55 \cdot 16 \cdot 400 \cdot 400} = 0,1\%$$

3.3 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej

W skład pętli zwarcia wchodzi:

1. transformator 250 kVA

$$R_T = 0,0066 \text{ oma}$$

$$X_T = 0,017 \text{ oma}$$

2. Linia napowietrzna AL.

$$l = 500 \text{ m}$$

$$R = 0,92 \text{ oma}$$

3. linia napowietrzna AsXS 4 x 16

$$l = 6 \text{ m}$$

$$R = 0,01 \text{ oma}$$

$$X = 0,01 \text{ oma}$$

4. kabel YKY 5 x 13

$$l = 160$$

$$R = 0,15 \text{ oma}$$

$$X = 0,1 \text{ oma}$$

$$R_o = 1,08 \text{ oma}$$

$$X_c = 0,047 \text{ oma}$$

$$Z_e = 1,09 \text{ oma}$$

$$I_{zw} = \frac{176}{Z_c} = \frac{176}{0,11} = 1600 \text{ A}$$

$$I_{wył} = k \times I_b = 5 \times 16 = 80 \text{ A}$$

czyli warunek skuteczności ochrony jest spełniony, należy jednak obliczenia potwierdzić pomiarem.

5. Uwagi końcowe

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami. Prace związane z układaniem kabli wykonywać zgodnie z przepisami PBUiE, Polskimi Normami PN-92/E-05009, PN-05125 PN-81/M-34, oraz Dz. Ust. Nr. 10/95.