SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA I ROZDZIELNICY RORLIK – RO

OBUDOWA PODTYNKOWA PRAGMA 4x24, IP 40



STEROWANIE OŚWIETLENIEM



Rozdzielnica RO
Pz = 13 kW
Iz = 20 A
Psz = Pz x kj
Psz = 13 x 0,5 = 6,5 kW
Isz = 10 A

Układ instalacji: TN – S
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: *– izolowanie części czynnych* *– wyłącznik różnicowy o prądzie 30mA*
Ochrona przed dotykiem pośrednim: *– samoczynne wyłączenie zasilania* *– urządzenia II klasy ochronności* *– połączenia wyrównawcze*

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU „ORLIK 2012" - BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEŁMIEC
adres budowy:	WIELOGŁOWY , DZ. NR.322,327/37,319/2 GMINA CHEŁMIEC
projektant: mgr inż. Jacek Baran, nr upr. MAP/0081/POOE/05	podpis:
sprawdzający: mgr inż. Paweł Kopydliński, nr upr. MAP/0378/POOE/08	podpis:
skala: 1:---	data: październik 2010
stadium: PROJ. BUD.-WYK.	branża: ELEKTRYCZNA
rysunek: SCHEMAT ELEKTRYCZNY RO	numer: E-02