




## pow. nowosądecki

10

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Abeta Saliwa  
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
Geodezji i Budownictwa

 proj. sieć wodociągowa  
 proj. rura osłonowa  
 proj. studnia wodomierzowa D=1000 mm  
 proj. zasuwa wodociągowa  
 proj. hydrant p. poz.  
 proj. studnia z zaworem redukcyjnym D=1000 mm

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

**inż. Leszek Smajdor**  
 MAPA 235/01  
 Uprawnienia robotnicze do projektowania  
 i kierowania robotami przy pracach  
 - sieci instalacji elektrycznych  
 nr GT.11-33-3576/UA-83401A-17190  
 certyfikowany spawiacz: nrUAN-7342-2292  
 33-300 Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 200f  
 tel/fax 018 441 55 79

**UWAGA:**

1. Rury oznaczone jako d=160mmPE oznaczają typ: PEHD; PN16; (PE-100.SDR-11)
2. Rurociągi prowadzić w odległości min. 1,5 m od granic działki 1.5m.
3. W instalacjach domowych przed zaworem wodomierz należy zastosować regulator o nastawie h=4,5 bar

Uzgodniono pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych  
w opinii sanitarnej nr 10/11-356-PN2-ŁO-0-130/11  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Nowym Sączu z dnia 27.05.2011  
Nowy Sącz, dnia 27.05.2011. (podpis PPS)

**ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH  
SIECI UZBROJENIA TERENU W NOWYM SĄCIE**

Na podstawie art. 74 p. 2, § 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. nr 160, poz. 1250  
z późniejszymi zmianami) i w związku z nowelizacją w sprawie  
wprowadzającą ustawę z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o  
budowlanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. nr  
163, poz. 1364) oraz § 13 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego  
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego uchwałą Nr  
27/V/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego uzgodniono usytuowanie  
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

step working over a mountain side  
indicated by Pigeons & Parakeets

176  
0977/09  
(0977/0977) 0977  
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESP.  
Wojciech Jacek  
Nowy Sącz, 09.11.2009

**STAROSTA NOWOSADECKI**  
**POWATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI I KARTOGRAFICZNEJ**  
**I KARTOGRAFICZNEJ W NOWYM SĄCZU**

W obszarze oznaczonym linią  
potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej  
Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto  
do zasobu powiatowego w dniu **21.02.2009**  
i znowelizowano pod nr **4129/107/2009**  
Niniejsze mapy mogą służyć do celów projektowych.  
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia  
na budowę podpisuje wydział I (zawieszający) powiatowego  
urzędu i jest wyrażone do niego zastrzeżenie, iż projektant  
nie gwarantuje, że projekt jest zgodny z rzeczywistością.

**9 GRU. 2009**

**Wojciech Jaszczyk**  
Główny Inżynier Działu Geodezji

**Wojciech Jaszczyk**  
Główny Inżynier Działu Geodezji

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH  
... m. st. Krzysztof Maślanka Nr upr. 492/2008  
Nr. ~~000~~ 474 24.06.2017  
(miejscowość i data) 176  
Zgodność projektu z wytycznymi  
ochrony przeciwpożarowej  
świadczam  
  
bez uwag 104  
z uwagami

Przedsiębiorstwo Geodezyjne  
„PRACTICUS” Sp. z o.o.  
33-300 Nowy Sącz, ul. Nałęczowska 20  
tel./fax (018) 441 04 92, 441 08 57  
NIP 734-00-24-167

Przedsiębiorstwo Geoindyjno  
„PRACTICUS” Sp. z o.o.  
geodeta Jacek Maluszewski  
ul. Kościuszki 15, 50-079

[illegible]