UWAGA:
-Wodociąg prowadzić w odległości min. 1,5 m od granic działek.
-W instalacjach domowych przed zaworem wodomierza należy montować reduktor ciśnienia o nastawie h<4,5 atm.
-Roboty wykonywać w suchym wykople- odcinkami o Lmax.6m. Nie nawadniać wykopów. Zasyp wykonać -gruntem rodzimym o uziarnieniu <20mm-niezwłocznie po ułożeniu rurociągu.

1 | 2 | 3 | 4

MAPA
SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych

SKALA 1 : 1000

woj.: małopolskie
powiat: nowosądecki
gmina: Chełmiec
obręb: Klęczany
obiekt: teren pod projektowany wodoci?g
mapa powstała jako przeskalowanie mapy zasadniczej, sek. nr 173.444.23 i 183.222.03

/P – TERENY PODMOK£E I ZAGRO?ONE STAGNACJ¥ WÓD OPADOWYCH
/O – TERENY PODWY?SZONEGO RYZYKA BUDOWLANEGO
/ZZ – TERENY ZAGRO?ONE OKRESOWO WODAMI POWODZIOWYMI
/OC – TERENY OSUWISKOWE

Przedsiębiorstwo Geodezyjne PRACTICUS" Sp z o.o 33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszowska 20 tel./fax (018) 441 04 92, 441 08 57 NIP 734-00-24-167

Uzgodniono rozbudowę sieci wodociągowej w kierunku rozgraniczającym drogę gminne bez uwag.
04.01.2011r.

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „PRACTICUS" SPRZEDAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ geodezyjnych przeciwpożarowych upr. geod. nr 567 mgr inż. Krzysztof Maślanka Nr upr. 492/2008
Nowy Sącz dn. 6.01.2011r

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w CHEŁMCU 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2 tel. (018) 446 20 28 e-mail: zgkim@chelmiec.pl

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag / z uwagami

Uzgodniono pod warunkiem wprowadzenia uwag zawartych w opinii sanitarnej nr 121/ZNS/NNZ-4210-12/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 27 STY. 2011
Nowy Sącz, dnia 27 STY. 2011

proj. sieć wodociągowa
proj. rura osł. na sieci wodociągowej
proj. rura osł. na gazociągu
proj. studnia wodomierzowa D=1000 mm
proj. zasuwa wodociągowa
proj. hydrant p. poż.
proj. studnia z zaworem redukcyjnym D=1000 mm

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w KRAKOWIE
Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu
REJON Nadzoru Urządzeń Wodnych w NOWYM SĄCZU
33-300 Nowy Sącz, ul. Orkana 5a
fax 018 414 45 50
telefon/tel 018 414 45 51, tel. 018 414 45 55
14.01.2011
KIEROWNIK Rejonu Nadzoru Urządzeń
mgr inż. Ryszard Wiesław Węglarz

firma "SMAJDOR"
inż. Leszek Smajdor Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz ul.Grunwaldzka 200f

Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO KLĘCZANY ZAGÓRZE,GM. CHEŁMIEC — Faza: PROJEKT BUD.-WYK.
Tytuł rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — Data: grudzień 2010 r.
Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU — Skala: 1:1000
Autor projektu: inż.Leszek Sm ajdor, upr. GT.III-63-35/76;UAN.I-8340/A/17/90 — Nr rys.: 2
Sprawdził: mgr inż. Jacek Pietruszka, MAP/0263/PWOS/04

STAROSTA NOWOSĄDECKI
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
udzielam pozwolenia na budowę
decyzją znak: GK.III.6234.31.11.11
z dnia 2011 01 26
Z up. STAROSTY
mgr inż. Marian Ryczek
DYREKTOR WYDZIAŁU Geodezji i Budownictwa

mgr inż. Jacek Pietruszka
upr. MAP/0263/PWOS/04
33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 19

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU
Wojciech Jacenik
Nowy Sącz, dnia 5.01.2011

RADA NOWOSĄDECKA
Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Nowym Sączu
W obszarze oznaczonym linią... mapy zasadniczej, dokumenty potwierdzające aktualność...
Na zasobie powiatowego w dniu 28 MAJ 2009
i zaewidencjonowano pod nr 4128/46/2009
Stwierdzam brak zmian dla celów projektowych.
Projektowany obiekt budowlany wymagane pozwolenia na budowę podlegają uzgodnieniu z uwarunkowaniami powodowanymi przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Nowy Sącz, dnia ... Z-up. STAROSTY
Wojciech Jacenik
KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

P1