

Uwagi branżystów dotyczące montażu lamp hybrydowych w lokalizacjach:

UWAGI	Miejscowość	Nr działki
Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sącz <u>uwagi:</u> <ul style="list-style-type: none">zachować odległość 0,5m od gazociągu	- Piątkowa - Chelmec - Wielogłowy - Paszyn - Januszowa	- 811 - 291/5; 291/8; 292/1; 293/1 - 524 - 1086 - 48
Rejon Dystrybucji Nowy Sącz <u>uwagi:</u> <ul style="list-style-type: none">wszelkie prace wykonywane w pobliżu istniejących linii energetycznych powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. Dz.U nr 47 poz. 401 rozdz. 6 § 55zachować odległość min. 5mb projektowanej lampy od skrajnego przewodu lini SN 15kVzachować odległość min. 3mb projektowanej lampy od skrajnego przewodu lini NN	- Biczycze Dolne - Klimkówka	- 153 - 23
	- Trzetrzewina - Ubiad	- 248 - 71
	- Wola Marcinkowska - Biczycze Górne	- 8 - 242