

**Uwagi branżystów dotyczące montażu lamp hybrydowych w lokalizacjach:**

UWAGI	Miejscowość	Nr działki
<b>Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sącz</b> <u>uwagi:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>zachować odległość 0,5m od gazociągu</li></ul>	- Chełmiec - Wielogłowy - Paszyn - Januszowa	- 291/5; 291/8; 292/1; 293/1 - 524 - 1086 - 48
<b>Rejon Dystrybucji Nowy Sącz</b> <u>uwagi:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>wszelkie prace wykonywane w pobliżu istniejących linii energetycznych powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. Dz.U nr 47 poz. 401 rozdz. 6 § 55</li><li>zachować odległość min. 5mb projektowanej lampy od skrajnego przewodu lini SN 15kV</li><li>zachować odległość min. 3mb projektowanej lampy od skrajnego przewodu lini NN</li></ul>	- Biczycze Dolne - Klimkówka	- 153 - 23
	- Trzetrzewina	- 248
	- Wola Marcinkowska - Biczycze Górne	- 8 - 242