



Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków
tel.: 12 261 21 11
fax: 12 421 27 19
e-mail: krakow@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dnia 12-05-2016 roku
Znak: TD/O09/OKR/OMD/2016-05-12
B.1006567314, 2016.05.13/2

1006567504



Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

**Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji remontu drogi gminnej „Potoki”
w m. Paszyn dz. nr 112 gm. Chelmiec.**

Odpowiadając na wniosek znak: B.1006567314 z dnia 02-05-2016 r.
informujemy, że zachodzi skrzyżowanie projektowanej inwestycji z urządzeniami
TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach zaznaczono:

1. linia napowietrzna ŚN 30 kV typu AFL. 3x 35 mm² relacji: Biegonice – Grybów
zasilająca stację trafo. Paszyn 03 nr ew. 8131 - kolorem czerwonym.
2. linia napowietrzna nN 0,4 kV typu AL 4x 35 mm² - obw. nr IV i typu AL 4x50
mm² - obw. nr I „Mikówka”, zasilane ze stacji trafo. - Paszyn 03 nr ew. 8131
- kolorem żółtym.
3. linia napowietrzna nN 0,4 kV typu AL 4x 35 mm² obw nr II zasilana ze stacji
trafo. - Paszyn 04 nr ew. 8132 kolorem żółtym.

Uzgadniamy lokalizację remontu drogi gminnej „Potoki” w m. Paszyn
dz. nr 112 gm. Chelmiec z uwagami jak niżej oraz zawartymi w klauzuli
informacyjnej na załączonej mapie do celów projektowych.

a. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu napowietrznej linii nN 0,4 kV
i SN 30 kV powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP. Wobec obowiązującego zakazu sytuowania
stanowisk pracy oraz prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości
mniejszej niż 3,0 – (dla linii nN 0,4 kV) i 10,0 m – (dla linii ŚN 30 kV) od rzutu
przewodów czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U.
nr 47,poz.401) prace należy realizować ręcznie.

b. Zachować odległość pionową od niwelety remontowanej drogi do najniższego
przewodu linii nN j/w minimum 6,0 m i 7,2 m dla linii ŚN 30 kV- zgodnie
z PN-E 0510-1:1998.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub
właściciel obiektu.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.
Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

WB/154
Załączniki: mapa szt. 1
kopia: OMD a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony) 511 965 927,36 zł

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Wiktor Bartkowski

www.tauron-dystrybucja.pl

