


UWAGI:

- W GRUNTACH NAWODNIONYCH BETON I ZAPRAWĘ WYKONAĆ Z DODATKIEM "HYDROBETU" W ILOŚCI 1,5% WAGI CEMENTU
- DO BETONU I ZAPRAW UŻYWAĆ CEMENTU HUTNICZEGO "25" LUB "35"
- DO WYKONANIA BETONU UŻYWAĆ KRUSZYWA MINERALNE (ŻWIR LUB POSPÓŁKĘ) KLASY "17" LUB WYŻSZEJ
- KLAMRY ŻELAZOWE POMALOWAĆ DWUKROTNIEM FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ PODKŁADOWĄ ORAZ NAWIERZCHNIOWĄ

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA ZASUWY DOPŁYWU SKALA 1 : 5



WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE STUDZIENKI

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IL. JEDN.
2	ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA NR KAT. 1500 , dn=80mm PN16	KPL.	1
3	ZASUWA ŻELIWNA KOŁN., KRÓTKA, dn=80mm,PN16, Z KÓŁKIEM	SZT.	1
4	FILTR KOŁNIERZOWY,SIATKOWY dn= 80mm	SZT.	1
5	KSZTAŁTKA MONTAŻOWA, dn= 80mm	SZT.	1
6	KRÓCIEC STALOWY 3-KOŁNIERZOWY, d=88,9/4,5 ,L=400mm	SZT.	1
7	CEOWNIK 100, L=900mm	SZT.	2
8	ŚRUBA M16 , L=200mm, Z NAKRĘTKAMI I PODKŁADKAMI	KPL.	2
9	ZWĘŻKA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA, dn=100/80 ,L=200mm	SZT.	2
10	KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE, NR 0400, dn=100mm, PN16	SZT.	1
11	KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR PE, NR 0400, dn=100mm, PN16	SZT.	1
12	TULEJA ŻEL.d=150,L=200mm Z ŁAŃCUCHEM USZCZEL."INTEGRA"	SZT.	2
13	BLOCZEK BETONOWY 24X14cm	SZT.	2

WYKAZ STALI

Nr PRĘTA	Ø mm	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ m	RAZEM		GATU-NEK STALI
				DŁUGOŚĆ m	CIĘŻAR kg	
1	10	36	2,15	78	47,8	18G2
2	10	88	1,72	152	93,4	STOS
ŁĄCZNIE DŁUGOŚĆ PRĘTÓW			m	230		
ŁĄCZNIE CIĘŻAR STALI			kg		142	

Skala	1:25	Data	08-2014	Nr rys.	5.
Podpis					
Inię i Nazwisko					
mgr inż. Katarzyna Majcher					
upr. proj. i wyk. MAP/0261/PWOS/04					
mgr inż. Mirosław Olszowski					
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91					
mgr inż. Paweł Majcher					
Projektant					
Sprawdził					
Opracował:					
ROZBUDOWA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W PIATKOWIE					
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ					
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC					
DZ. NR 68, 486, 428/2, 498, 501/7, 501/3, 429, 502/2, 506/4 OBRĘB PIATKOWA					
GMINA CHELMIEC.					
STUDZIENKA REDUKCYJNA - Żr.					
OBIEKT					
INWESTOR					
ADRES INWESTYCJI					
PRZEDMIOT RYSUNKU					
P.H.U. PASANDER					
mgr inż. Paweł Majcher					
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz					
NIP: 734-100-67-63					
tel. 018-4411689					
majcher@wp.pl					
STADIUM:					
PROJEKT BUDOWLANY					