



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

ul. S. Czarnieckiego 19
33-300 Nowy Sącz
PSE-NNZ-420-325/14

skrytka pocztowa 111
e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl

centrala (18) 443-54-64
tel. / fax (18) 443-57-32

Nowy Sącz dnia 23 PAŹ. 2014

P.H.U. PASANDER
Paweł Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sącz

OPINIA SANITARNA 454/14

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263, z późn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm./, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn.zm./ - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, po rozpatrzeniu wniosku: P.H.U. PASANDER Paweł Majcher ul. Gajowa 40 Nowy Sącz

u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany „ rozbudowy wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w Piątkowej”

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany rozbudowy wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w Piątkowej
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona po terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako B1MM, D2KGZ, C.2.EE, C.2.EE110KV, D2KD, A2LS, A3RP/LS. Wodociąg będzie łączył dwa istniejące odcinki wodociągów zlokalizowane na działkach nr 68 (droga) i 506/4 (teren prywatny). Zostaną wykonane cztery podejścia do budynków. Docelowo możliwe będzie podłączenie wszystkich sąsiadujących z wodociągiem działki tj. około 13 szt.
Łączna długość projektowanych przewodów (sieć rozdzielcza) – 701,2 m w tym: PE100 SDR11 110, 10,0 628,2 m, PE100 SDR11 110, 10,0 lita w całości z tworzywa XSC50- 61,1 m,

PE100 SDR11 40, 3,7 (podejścia do działek) 8,9 m-, Ø 80 żeliwo- 3,0 m. Dodatkowo na części rurociągów zostaną założone rury osłonowe PE100 SDR26 200, 7,7 o łącznej długości 51,4m. Rurociąg prowadzony będzie w wykopach wykonanych ręcznie lub mechanicznie. Przejście w poprzek drogi asfaltowej rurociągu wykonane będzie w rurze ochronnej. W drogach o nawierzchni tłuczniowej rurociągi prowadzone będą w wykopie wąsko przestrzennym lub metodą przewiertu sterowanego. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi zabezpieczone będą przez nałożenie na każdy kabel rury osłonowej dwudzielnej AROT. Zastosowane materiały do montażu instalacji wodociągowej będą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wszystkie prace budowlano-montażowe wykonywane będą zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, PN oraz przepisami BHP. Przedłożony projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu (3)

lek. wet. Stanisław Morawski

Otrzymują:

1. - adresat + 2 egz. p.b.
2. - a/a

MM tel. kontakt. 18 /443-54-64 wewn. 21/