

Odpowiedź na zapytanie:

**Pytanie:**

Czy zadanie swym zakresem obejmuje tylko projekt odcinka od punktu włączenia do projektowanej sieci do punktu włączenia do istniejącej sieci?

Czy także odcinek zaznaczony na załączonej mapie przechodzący przez drogę krajową?

**Odpowiedź:**

Projektowany odcinek powinien mieć średnicę nie mniejszą niż 110mm, sieć do której zostanie włączony projektowany odcinek ma średnicę 63mm, na działce 1703 Paszyn, należy wymienić odcinek istniejący do działki 1703. Czyli odcinek projektowany będzie przechodził przez drogę krajową.

W związku z zapytaniem zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 15.09.2017 do godz 14:00.