



ul. Nawojowska 17a
33-300 Nowy Sącz

PSE-NHK-PK-430-213/14



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SĄCZU**

skrytka pocztowa 100
e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl

centrala (018) 443-54-38
tel. / fax (018) 443-57-32

Nowy Sącz19...MAR. 2014

**Pan Bernard Stawiarski
Wójt Gminy Chelmiec
ul. Papieska 2
33 – 395 Chelmiec**

dotyczy: zanieczyszczenia mikrobiologicznego i fizycznego wody w sieci wodociągowej
Urządzenia Wodociągowego PASZYN III.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że w dniu 17.03.2014r. w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z Urządzenia Wodociągowego PASZYN III z sieci: P. Marcin Bochenek – Paszyn 250 oraz do sieci- zbiornik wyrównawczy- Paszyn 108. Wyniki badania wody pobranej w dniu 17.03.2014r., ze zbiornika wyrównawczego: Raport z badań z dnia 19 marca 2014r. LZT.9052.1.117.2014 Nr próbki W/113/N wykazały przekroczenie parametru mętności (wynik badania 5,01 NTU), natomiast wyniki badania wody pobranej z sieci w/w Urządzenia wodociągowego - budynek mieszkalny P. Marcin Bochenek – Paszyn 250, Raport z badań z dnia 19 marca 2014r. LZT.9052.1.118.2014 Nr próbki W/114/N wykazują obecność w wodzie bakterii coli w 100 ml – 94 jtk, Escherichii coli w 100 ml – 38, obecności bakterii Clostridium perfringens - 38 jtk. oraz przekroczenie parametru mętności w wodzie (4,67 NTU).

Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami)* woda do spożycia nie może zawierać zanieczyszczeń mikrobiologicznych a wartość parametru mętności nie powinna przekraczać 1 NTU

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody w dniu 19.03.2014r. decyzją administracyjną nakazał w terminie natychmiastowym unieruchomienie Wodociągu Publicznego Paszyn III i przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno - sanitarnych celem uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzi.

Otrzymują:

1. adresat
 2. a/a
- PK/PK (18-443-54-64 (24))

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu (3)

lek. wet. Stanisław Morawski