

Chełmiec, dnia 20.03.2017 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu określa następujące warunki jakie powinna spełniać projektowana sieć wodociągowa w miejscowości Wielopole gmina Chełmiec.

W celu wykonania rozbudowy sieci wodociągowej należy:

1. Wykonać dokumentację techniczną – projekt budowlany sieci wodociągowej,
2. Uzgodnić plan sytuacyjny w tutejszym Zakładzie.
3. Dokumentację techniczną należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane art. 32 ust. 4 pkt. 2 (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) powinni państwo posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli inwestycja dotyczy dodatkowo działek nie będących państwa własnością.
4. Rury i kształtki wykonać z rur warstwowych PE 100 RC SDR 11, armatura firmy Hawle lub równoważne.
5. Rury ochronne wykonać z rur PE 100 SDR 11.
6. Zlecić nadzór Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inżynierów Budownictwa w celu potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót.

Termin ważności warunków wykonania sieci wodociągowej wynosi 1 rok.

Po upływie tego terminu należy zwrócić się o zaktualizowanie warunków lub złożyć nowy wniosek.

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR

mgr Bogumiła Aszklar-Lelito