



**INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:**

**REKUPERATOR UMIESZCZONY NAD SUFITEM PODWIESZONYM**

Parametry techniczne rekuperatora:

- Strumień objętości powietrza
- nawiew: 300 – 400 m<sup>3</sup>/h
- wywiew: 300 – 400 m<sup>3</sup>/h
- Spręż dyspozycyjny
- nawiew: 365 – 235 Pa
- wywiew: 375 – 245 Pa
- Sprawność cieplna: 79 – 90%
- Automatyka w komplecie z centralą (zabudowana wewnątrz urządzenia).

**PRZEWODY WENTYLACJI PROWADZONE NAD SUFITEM PODWIESZONYM**

obiekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA ŻŁOBEK.
adres budowy:	GMINA CHELMIEC 121002_2 OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001 DZŁKA NR 139/3, 140
inwestor:	GMINA CHELMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHELMIEC
projektant:	MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. SW-34/2007
sprawdzający:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001
skala:	data: stadium: branża:
rysunek:	1:100 CZERWIEC 2018 P.B. ARCHITEKTURA
	RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA numer: 04

UWAGA: RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

- 2,1 POMIESZCZENIE ODPOCZYNKU
- 2,2 POM. MAGAZYNOWE
- 2,3 POMIESZCZENIE ODPOCZYNKU
- 2,4 SALA DLA DZIECI
- 2,5 SANITARIAT DLA DZIECI
- 2,6 SALA DLA DZIECI
- 2,9 SANITARIAT PRACOWNICY

POW. UŻYTKOWA PODDASZA H > 3M  
POW. UŻYTKOWA PODDASZA H > 2,5 H < 3M  
POW. PODDASZA H < 2,5M

- 2,7 HOL
- 2,8 KLATKA SCHODOWA

POW. RUCHU PODDASZA

5,21	16,77	5,75
0,00	6,34	0,00
7,18	23,18	7,81
7,18	23,18	24,87
2,15	6,93	6,11
8,64	27,80	29,90
1,98	0,00	1,80
32,34 m <sup>2</sup>	104,20 m <sup>2</sup>	76,24 m <sup>2</sup>

- 27,47 m<sup>2</sup>
- 12,47 m<sup>2</sup>

39,94 m<sup>2</sup>