



POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Gmina Chełmiec
ul. Papińska 2
33-395 Chełmiec

Masz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.773.1054866.1.21

Tarnów, 01.02.2021 r.

Dot.: **Uzgodnienie remontu drogi gminnej nr 290328K Oleksówka w miejscowości Paszyn, gm. Chełmiec.**

W nawiązaniu do wniosku Firmy PRODROG w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie uzgadnia na poniższych warunkach przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne informując, że:

1. Planowana inwestycja koliduje na wysokości dz. nr 700 i 645 z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 150 eksploatowanym przez Sekcję Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz polietylenowym gazociągiem średniego ciśnienia d_n32, który w przekroczeniu drogi zabezpieczony jest stalową rurą ochronną DN 125 o długości ok. 4,5 m eksploatowanym przez Gazownię w Nowym Sączu.
2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy w obecności przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazowni w Nowym Sączu wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci gazowej.
4. Odległość pionowa mierzona od górnej tworzącej gazociągu/rury ochronnej na gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do nawierzchni remontowanej drogi, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu jej konstrukcji.
5. W przekroczeniu rowu odwadniającego odległość pionowa powinna wynosić min. 0,5 m licząc od górnej tworzącej gazociągu/rury ochronnej
6. W przypadku braku możliwości zachowania ww. wymogów kolidujące odcinki sieci gazowej należało będzie przebudować. W przypadku konieczności ich przebudowy, należy wystąpić z wnioskiem do naszego Zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych.

7. Rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić pisemnie z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, tel. 665 611 064 oraz do Gazowni w Nowym Sączu, ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz.
8. Miejsca skrzyżowań remontowanej drogi z istniejącymi gazociągami będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazowni w Nowym Sączu.
9. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazowni w Nowym Sączu. Nadzór ten będzie odpłatny.
10. W przypadku uszkodzenia izolacji antykorozyjnej gazociągu DN 150, izolację gazociągu należy uzupełnić/naprawić (naprawa izolacji, powłoka izolacyjną polietylenową lub równoważną, klasa min. B 30).
11. Ewentualne zniszczenia oznakowania gazociągów należy odnowić po zakończeniu robót.
12. Koszty za ewentualne uszkodzenia przedmiotowych gazociągów w trakcie prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
13. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Sekcję Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazownię w Nowym Sączu na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
14. Uzgodnienie traci ważność po upływie 24 miesięcy od daty jego wydania.
Fakturę za przedmiotowe uzgodnienie prześlemy pocztą na adres Wnioskodawcy.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi: Rafał Pikul tel. 14 632 31 62,

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

KOORDYNATOR
ds. Ewidencji Majątku Sieciowego


Maciej Zymura

Załącznik:

mapa – 1 szt.

Otrzymują:

1x Adresat

1x PRODROG Paulina Pandyra Ostrowska, ul. Jamnicka 61, 33-300 Nowy Sącz + załącznik

1x Sekcja Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie

1x Gazownia w Nowym Sączu

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.