

WPR.271.5.2024

Chelmiec, dnia 12.04.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania:

„Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Chelmiec”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi i określeniu nowych parametrów wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy z dtex min. 15000. Standardowe włókno stosowane wśród sztucznych traw monofilowych waha się w granicach 11 000-18 000 Dtex. Pragniemy zauważyć, że włókna z Dtexem 16000 i więcej są dość sztywne i powodują otarcia naskórka. Najpopularniejsze są włókna monofilowe z dtexem 12.000-14.000, które zapewniają bardzo wysoką jakość boiska. Proponowany przez nas dtex na poziomie min. 15.000 nie obniża jakości oferowanej nawierzchni. Podkreślamy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z dtex min. 15000.

Odpowiedź:

Zamawiający opisując nawierzchnię z trawy syntetycznej określił wymagane minimalne parametry, tym samym dopuścił materiały o parametrach równoważnych bądź lepszych niż zadane. Wykonawcy mogą w przedmiotowym postępowaniu zaproponować nawierzchnię o parametrach wyższych niż opisane przez Zamawiającego, z kompletem wymaganych dokumentów. Określenie oczekiwanej jakości zamawianego wyrobu należy do Zamawiającego i jest jego prawem. Zamawiający wymaga utrzymania pewnych standardów, które zagwarantują intensywne i długotrwałe użytkowanie obiektu bez potrzeby inwestowania kolejnych środków na modernizację. Dtex jest kluczowym parametrem sztucznej trawy określającym trwałość włókna. Zamawiający nie dopuszcza kolejnych zamian.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamieszczania odpowiedzi na kolejne zapytania kierowane przez Wykonawców w związku z upłynięciem terminu zobowiązującego do udzielenia odpowiedzi.

Opracował: Waclaw Lelito

Sekretarz Gminy

Artur Boruta