

ZAPYTANIE OFERTOWE:

„SERWIS WIROWEK-obsługa techniczna, konserwacja urządzeń”

1. ZAMAWIAJĄCY:

ZGKiM w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33 – 395 Chełmiec
 NIP: 734 34 45 768 REGON: 491892127
 tel. 18 548 02 27

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie:

a) robót związanych z przeglądami pośrednimi oraz bezpośrednimi, a także serwisami 4 urządzeń zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmiec

WYKAZ URZĄDZEŃ ZLECAJĄCEGO

Rodzaj wyposażenia	Model	Oznaczenie technologiczne Zleceniodawcy	Lokalizacja	Numer fabryczny / seryjny	ROK 2024- RODZAJ PRZEGLĄDU
Wirówka dekantacyjna	ALDEC 30	DEC	Chełmiec	5126165	przeгляд pośredni
Wirówka dekantacyjna	ALDEC 30	DEC	Mała Wieś	5126159	przeгляд główny
Wirówka dekantacyjna	ALDEC 45	DEC	Wielogłowy	5126459	przeгляд główny
Wirówka dekantacyjna	ALDEC 20	DEC	Paszyn	5128439	przeгляд pośredni

b) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
 - przeglądu pośredniego oraz głównego
 -wymianę części eksploatacyjnych wraz z dostawą

c) zakres prac serwisowych**- PRZEGLĄD POŚREDNI**

Przeгляд pośredni będzie wykonywany w ramach rutynowego serwisu prewencyjnego do 2000 godzin roboczych pracy urządzenia lub raz na 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia urządzenia lub daty jego poprzedniego przeglądu.

Przeگلды pośrednie będą wykonywane zgodnie z wytycznymi opisanymi w Instrukcji Obsługi i Konserwacji dla urządzeń Zleceniodawcy.

ZAKRES PRAC:

- sprawdzenie stanu części cylindrycznej bębna
- sprawdzenie stanu części stożkowej bębna
- sprawdzenie połączenia sprzęgłowego
- sprawdzenie szumu łożysk

- sprawdzenie poziomu wibracji
- sprawdzenie czujników
- przegląd stanu uszczelnień
- sprawdzenie stanu napięcia pasów
- sprawdzenie kół pasowych, osiowości kół
- sprawdzenie szczelności przekładni
- przegląd i smarowanie punktów smarowniczych
- ekspertyza stanu automatyki i ewentualne doradztwo w zakresie jej naprawy
- zebranie uwag odnośnie pracy urządzenia
- wymiana oleju w przekładni w razie konieczności
- Przegląd szaf sterowniczych dedykowanych do poszczególnych urządzeń

-PRZEGLĄD GŁÓWNY -- WYMIANA MAJOR SERVICE KIT

Przeгляд główny – wymiana Major Service Kit

Przeгляд główny będzie wykonywany w ramach generalnego przeglądu do 8000 godzin roboczych pracy urządzenia lub raz na 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia urządzenia lub daty jego poprzedniego przeglądu.

Przeگłady główne będą wykonywane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Instrukcji Obsługi i Konserwacji dla urządzeń Zleceniodawcy

ZAKRES PRAC:

- Czynności z przeglądu podstawowego
- Demontaż jednostki wirującej z ramy dekantera
- Demontaż na części pierwsze
- Czyszczenie mycie
- Sprawdzenie stopnia wytarcia części wewnątrz bębna
- Sprawdzenie stanu ślimaka
- Sprawdzenie gniazd ślimaka
- Sprawdzenie stanu piasty dużej/małej
- Wymiana oleju w przekładni
- Wymiana łożysk i uszczelnień zawartych w zestawach naprawczych „Major Service Kit”
- Montaż
- Uruchomienie
- Przegląd szaf sterowniczych dedykowanych do poszczególnych urządzeń

- REMONT KAPITALNY

Wykonywany, gdy po inspekcji z przeglądu głównego ślimak, bęben, przekładnia, czopy bądź inne elementy wykazują zużycie nie mieszczące się w normach obowiązujących w dokumentacji technicznej

ZAKRES PRAC:

- transport zdemontowanej jednostki do warsztatu
- demontaż na części pierwsze
- czyszczenie, mycie,
- przegląd i pomiary poszczególnych elementów
- naprawa strefy dopływowej

- regeneracja piór ślimaka utwardzenie powierzchni poprzez metalizację płomieniową, szlifowanie
- regeneracja bębna-wymiana listew
- wymiana kompletu łożysk i uszczelnień w przekładni planetarnej i zalanie olejem łożyska od strony wałeczka piniona zawarte w umowie, łożyska wewnętrzne oraz uszczelnienia wewnętrzne przekładni nie uwzględnione w umowie - wymieniane w razie konieczności po inspekcji warsztatowej)
- wymiana kompletu łożysk i uszczelnień jednostki wirującej (bębna i ślimaka)
- zestawy Major Kit zawarte w umowie
- wyważenie urządzenia (bębna wraz z przekładnią planetarną i ślimaka)
- montaż
- transport do Zlecającego
- uruchomienie

Serwisant powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i zachować przy realizacji prac należytą dbałość. Jeśli Wykonawca nie wykona Prac Serwisowych zgodnie z powyższym warunkiem, jest zobowiązany, po otrzymaniu zawiadomienia od Zleceniodawcy zgodnie z zapisem poniżej lub po samodzielnym wykryciu wady, **bez zwłoki usunąć wadę na swój koszt i ryzyko.**

- NAPRAWY AWARYJNE

Zakres prac do uzgodnienia po wystąpieniu usterki. Określenie czasu możliwości przyjazdu i weryfikacji ewentualnej naprawy.

Naprawy awaryjne będą wykonywane na zlecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Rozliczenie przyjazdu i wykonania naprawy awaryjnej nastąpi na podstawie raportu serwisowego Wykonawcy (dojazd +robocizna +materiał)

Uwaga:

Wykaz oraz ceny dodatkowych części zamiennych koniecznych do wykonania remontu kapitalnego/naprawy awaryjnej po inspekcji warsztatowej.

Zleceniodawca zapewnia sprzęt niezbędny do demontażu i montażu jednostki wirującej z ramy (transport poziomy i pionowy) oraz warsztat lub przestrzeń pozwalającą na przeprowadzenie montażu. Pod pojęciem transport poziomy i pionowy rozumiemy wózek widłowy (jeśli istnieje możliwość dojazdu do maszyny) bądź wyciągarkę wraz z wózkiem jezdnym (suwnica nad maszyną)

Niniejsze zapytanie ofertowe opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

O udziale zamówienia publicznego mogą ubiegać się Firmy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają doświadczenie oraz uprawnienia wymagane prawem do wykonania przedmiotu umowy.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 10.09.2024 r

5. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- a) Jedynym kryterium oceny będzie cena brutto.
- b) Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
- c) Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy.
- d) Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- e) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- f) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.
- g) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć do dnia **29.01.2024 r., godz. 10:00** mailowo na adres: nboguszewska@chelmiec.pl, gdzie należy złożyć ofertę w formie elektronicznej dołączając podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.01.2024 r, godz. 12:00** Po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania tj. www.chelmiec.pl zostanie zamieszczone zestawienie złożonych ofert.

Tel. kontaktowy 795 153 006 w godz: 8.00 – 14.00.

Dyrektor ZGKIM
DYREKTOR

Katarzyna Dudczyk
mgr Katarzyna Dudczyk