

## Zapytanie ofertowe

### na dostawę:

- 10 szt hydrant nadziemny DN 80, powłoka poliestrowa odporna na UV
- 10 szt Zasuwa kołnierkowa DN 80 do wody, krótka F4
- 10 szt Kolano żeliwne stopowe kołnierkowe DN 80
- 10 szt Króciec żeliwny FF 80 x 300 sfero

### Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

### 1. Hydrant powinny odpowiadać n/w warunkom:

- Średnica DN 80
- Ciśnienie do 1,6MPa
- Typ przyłącza-kołnierkowe
- Zabezpieczenie: farba poliestrowa odporna na UV, 250-360 μm

### Zasuwy kołnierkowe powinny odpowiadać n/w warunkom:

- Średnica DN 80 z miękkim uszczelnieniem
- Ciśnienie do 1,6MPa
- Krótka F4

### 2. Parametry hydrantów:

Medium	woda
Materiał korpusu	żeliwo sferoidalne GGG40
Wykończenie powierzchni	powlekana proszkowo
Typ przyłącza	kołnierkowe
Maks. temp. medium	40 °C
Ciśn. stat.	PN16
Trzpień hydrantu	stal nierdzewna
Korek zabezpieczający	polietylen
Rura	stal stopowa/rura żeliwna

### 3. Kryterium oceny oraz termin składania oferty:

Jedynym kryterium wyboru jest najniższa cena 100%

- cenę należy podać za całość PLN brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia włącznie z dostawą.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin realizacji dostawy do **10.04.2024 r.**

**Ofertę cenową należy złożyć drogą mailową do dnia 27.03.2024 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: nboguszewska@chelmiec.pl**

Tel. kontaktowy 795 153 006 od godziny 8:00 do 15:00.

DYREKTOR  
*Kowalczyk*  
mgr Robertyna Kowalczyk