



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

NNZ.90831.177.2021.WS

Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2021r.

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
Adres do korespondencji:
Pełnomocnik:
P. mgr inż. Piotr Serafin
Prowadzący działalność
gospodarczą:
„INFRA-SANIT”
Projektowanie Sieci
i Instalacji Sanitarnych Piotr
Serafin
ul. Nawojowska 129E
33-300 Nowy Sącz**

OPINIA SANITARNA Nr 170/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2021r. znak: b/z złożonego przez P. Piotra Serafina prowadzącego działalność gospodarczą: „INFRA-SANIT” Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Piotr Serafin ul. Nawojowska 129E, 33-300 Nowy Sącz pełnomocnika Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec /pełnomocnictwo w aktach sprawy/ w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej Ø63PE wraz z przyłączem Ø40PE na dz. ew. nr 23, 402, 417/6, 417/3, 417/4, 417/5 obr. 0014 Marcinkowice, jedn. ewid. Chełmiec [121002_2]”.

- **uzgadnia** projekt stanowiący załącznik do wniosku inwestora w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – **bez zastrzeżeń**

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynął wniosek znak: b/z złożony przez P. Piotra Serafina prowadzącego działalność gospodarczą: „INFRA-SANIT” Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Piotr Serafin, ul. Nawojowska 129E,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

33-300 Nowy Sącz pełnomocnika Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, sporządzonego przez: mgr inż. Piotra Serafina.

Po zapoznaniu się z treścią złożonych dokumentów i dokonaniu ich analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu ustalił, co następuje.

Inwestycja ma na celu zasilanie w wodę budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. ew. nr 417/5, w miejscowości Marcinkowice, gmina Chełmiec.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej, która wykonana będzie z rur PE100-RC SDR 17 Ø63mm, łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe oraz przyłącza z rur PE Ø40mm. Projektowana sieć wodociągowa ułożona będzie na głębokości ok. 1,80m pod poziomem terenu i przebiegać będzie przez drogę gminną oraz przez działki prywatne. Przejście projektowanej sieci pod drogą zostanie wykonane metodą bezwykopową, tj. metodą przecisku sterowanego. W miejscach przejścia przyłącza wodociągowego pod drogą na przewodzie zostanie zastosowana rura osłonowa. Nad rurociągiem zaprojektowano wykonanie taśmy lokalizacyjnej z wkładką metalową lub drutu sygnalizacyjnego.

Przed zasypaniem rurociąg zostanie poddany próbie szczelności, po zasypaniu przed jego oddaniem do eksploatacji podlegać będzie on dokładnemu przepłukaniu, dezynfekcji oraz powtórnemu przepłukaniu. Następnie woda z sieci zostanie poddana badaniu mikrobiologicznemu. Projektowana budowa sieci wodociągowej zostanie wykonana z materiałów posiadających Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace budowlano-montażowe wykonane będą zgodnie z m.in. normami, prawem budowlanym oraz przepisami BHP.

Z uwagi na to, że opinia jest w całości korzystna dla strony, odstąpiono od uzasadnienia prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał opinię jak wyżej.

Niniejsza opinia wydana została do projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca jego uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2019r. poz. 2325).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
Z up. *mgr inż. Beata Świąska*
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Załączniki:

- 1). Projekt budowlany – 2 egzemplarze

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Wyk: W.S. tel. 18 443-54-64 wew. 21