

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelmiec”

Wytyczne do rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Chelmcu:

W związku z planem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości CHEŁMIEC przygotowano wstępne informacje dotyczące rozbudowy. Obecnie oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologię SBR. Planuje się zwiększenie wydajności oczyszczalni do pojemności 2.400 m³/d. Planując rozbudowę obiektu należy uwzględnić fakt, iż w przyszłości obiekt rozbudowany będzie o część przeróbki osadów i zagospodarowania biogazu w związku z powyższym zwiększenie wydajności oczyszczalni powinno być zaplanowane bez rozbudowy o nowe reaktory biologiczne. Należy uwzględnić następujące elementy rozbudowy i modernizacji:

1. Przebudowa przepompowni ścieków surowych.
 - nowy zbiornik,
 - krata hakowa lub zgrzeblowa – prześwit 6 mm,
 - nowe pompy pompujące ścieki surowe (wymagany wirnik niezapychający się np.N , lub rozszarpujący np.Chopper) – komplet.
2. Zbiornik wyrównawczo - uśredniający – budowa- należy rozważyć budowę nowego zbiornika
 - nowe pompy pompujące ścieki surowe do reaktorów – komplet.
3. Wymiana sito-piaskownika o większej wydajności (wymagane sito bębnowe oczkowe, nie dopuszcza się szczelin).
4. Stacja zlewca + stanowisko dla samochodów WUKO.
5. Wymiana pomp w następujących obiektach;
 - zbiornik wyrównawczo – uśredniający,
 - reaktor biologiczny,
 - pompy mieszające lub wymiana na mieszadła,
 - pompy odprowadzające osad ustabilizowany,(wymagany wirnik niezapychający się np. N, lub rozszarpujący np. Chopper)
6. Dodatkowe dmuchawy dla reaktorów biologicznych wraz z rozbudową instalacji napowietrzającej.
7. Instalacja systemu grawimetrycznej separacji osadu czynnego – dla zwiększenia hydrauliki układu.
8. Modernizacja systemu SCADA – komplet.
9. Nowy zbiornik KTSO – budowa zbiornika wraz z instalacją zapewniającą odprowadzenie ze zbiornika KTSO wody nadosadowej, montaż podestu, drabiny w celu czyszczenia zbiornika KTSO
10. Nowa dodatkowa linia do odwadniania osadów ściekowych:
 - wirówka lub prasa ślimakowa- wydajność min 10 m³/h
 - nowa 3 komorowa stacja polimerów.
11. Nowe rurociągi technologiczne wraz z wyposażeniem pomiarowym.
12. Zadaszony plac z płytą ociekową na skratki i piasek
13. Zabezpieczenie przed mrozem kontenera na odwirowany osad
14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz formalno-prawna (na każdym etapie uzgadniana z Zamawiającym), specyfikacja techniczna a także pozwolenie wodnoprawne.

Projekt powinien przewidzieć w drugim etapie inwestycji montaż biogazowni (komora WKF Dn 10m, V = 800 m³) wraz z budynkiem operacyjnym oraz zbiornikiem osadu V=2 x50 m³.

W załączeniu proponowana lokalizacja obiektów.

Zakres prac – wymagania:

1. Wykonanie map do celów projektowych.
2. Uzyskanie decyzji środowiskowej.
3. Projekt zagospodarowania terenu – **w 3 egz. (dla Zamawiającego)**
4. Projekt architektoniczno-budowlany - **w 3 egz. (dla Zamawiającego)**
5. Projekt techniczny – **w 3 egz. (dla Zamawiającego)**
6. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych – **w 3 egz.**
7. Wykonanie niezbędnych uzgodnień, inwentaryzacji, opinii wynikających z przyjętych rozwiązań oraz spełnić wymagania wynikające z przepisów szczegółowych, uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
8. Uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa. Należy wystąpić do ZGKiM w Chełmcu o udzielenie pełnomocnictwa na etapie projektowania.
9. Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w **2 egz.** Rysunki – format dwg. i pdf, opisy doc. inne elementy, kosztorysy /Norma ath/ . Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy map z ustalonym na etapie projektowania przebiegiem kanalizacji sanitarnej (dwg* pdf*) w celu kontrolowania i informowania mieszkańców.
10. Opinia/dokumentacja geologiczna - koniecznie uwzględnić w wycenie jeżeli teren wymaga, - **Do rozpoznania na etapie zamówienia, w terminie późniejszym nie będzie uwzględniane rozszerzenie zadania.**
11. Opinia sanepidu oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane do uzyskania **prawomocnego pozwolenia na budowę** ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
12. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego aktualizowania kosztorysów inwestorskich do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego przez Zamawiającego na realizację robót budowlanych w terenie.
13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody na wejście w teren od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym.

Warunki realizacji:

- 1) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów a także opracowaniem operatów wodnoprawnych i innych dokumentów wymaganych prawem a koniecznych do opracowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia.
- 2) Wykonawca/Projektant powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami.

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Cena stanowić będzie jedynie kryterium oceny ofert.

Termin realizacji: 2 lata od daty podpisania umowy.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dołączono koncepcję usytuowania obiektów, którą należy traktować jako pomocniczą w celu zobrazowania zakresu realizacji zadania.

Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć mailowo na adres: przetargi@chelmiec.pl do dnia 02.06.2023 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza ofertowego do godz. 9:00. Oferty złożone po czasie zostaną odrzucone.

Tel. kontaktowy 18 548 02 24 od godziny 8.00 do 15.00

Dyrektor ZGKIM

Katarzyna Dudczyk

.....
Pieczęć Nagłówkowa Firmy

Oferta Cenowa

Ja / My* niżej podpisany/podpisani*

działając w imieniu i na rzecz

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **wykonanie dokumentacji projektowej**,
oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji	Wartość oferty brutto
1.	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelmiec</i>	2 lata	

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca oświadcza, że w terminie związania ofertą zawrze umowę sporządzoną w oparciu
o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane do kontaktu: tel.:..... e-mail:

.....Miejscowość, data

podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy